



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 4 do sprawozdania 604/B-2008

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1 Nr 604/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło metodą obliczeniową, wg załącznika B do normy PN-EN 14351-1, badania izolacyjności akustycznej okien opisanych w sprawozdaniu 604/B-2008, wyprodukowanych przez:

REN - POL SPÓŁKA JAWNA

S. Gomułka, G. Gomułka, J. Żych

ŚLEDZIEJOWICE 231, 32-020 WIELICZKA

Zakład produkcyjny: Mników, 32-084 Morawica

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badawcza	Klasyfikacja/ /wartość
Okna stałe i otwierane, jednoramowe, na zawiasach obrotowych, z profili PVC z szybą zespoloną o właściwościach R _w (IGU) = 29dB C(IGU) = (-1) dB C _{tr} (IGU) = (-4) dB Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.11 Właściwości akustyczne	PN-EN 14351-1 Załącznik B	Okno o powierzchni F ≤ 2,7 m ² R_w(C;C_{tr}) = 32(-1;-5)
			Okno o powierzchni 2,7 < F ≤ 3,6 m ² R_w(C;C_{tr}) = 31(-1;-5)
			Okno o powierzchni 3,6 < F ≤ 4,6 m ² R_w(C;C_{tr}) = 30(-1;-5)
			Okno o powierzchni 4,6 < F m ² R_w(C;C_{tr}) = 29(-1;-5)

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 marca 2008 r.