

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 717/B-2012/1

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006+A1


Nr 717/B – 2012/1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi wejściowych, o nazwie **DRZWI PŁYGINOWE Z PRZESZKLENIEM**, oznaczonych nr 1, opisanych w sprawozdaniu 717/B-2012/1, dostarczonych przez firmę:


REN - POL SPÓŁKA JAWNA

S. Gomułka, G. Gomułka, J. Żych

ŚLEDZIEJOWICE 231, 32-020 WIELICZKA

Obiekt badany	Właściwość / wielkość / miara	Norma badawcza	Norma klasyfikacyjna	Zgodne z klasą / wartość
 B=1365 H=2228	4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211	PN-EN 12210	Ciśnienie próbne P1 3 (1200 Pa) Ugięcie ramy C (<1/300)
	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 3A (Ciśnienie próbne 100 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Klasyfikacja wyników badań nie objęta akredytacją Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości



mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny



mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 13 kwietnia 2012 r.