



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 604/B-2008

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1 Nr 604/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 604/B-2008 część 1, oznaczonego nr 1, wyprodukowanego przez firmę:

REN - POL SPÓŁKA JAWNA
S. Gomułka, G. Gomułka, J. Żych
 ŚLEDZIEJOWICE 231, 32-020 WIELICZKA
 Zakład produkcyjny: Mników, 32-084 Morawica

Obiekt badany	Właściwość/ /wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=870 H=2350	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 1A (Ciśnienie próbne 0 Pa)
	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających	PN-EN 14609	PN-EN 14351-1	Wartość progowa 350 N
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie para- metrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z za- sadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 3 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 9 m ³ /h m ² lub 2,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości "LTB" LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83
 mgr inż. Andrzej Żyła

Kierownik Techniczny
Bogdan Wójtowicz
 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 marca 2008 r.